

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Неманского и Краснознаменского муниципальных районов

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

238710, г. Неман, ул. Октябрьская, 13, (40162) 2-26-71; E-Mail: ogpnneman@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/31

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого

отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

типа г. Немана Калининградской области», (Неманское спец ПУ)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору

(наименование органа НД)

№ 53 от «09» октября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 17.10.2013 года,

с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 29.10.2013 года, с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 08.11.2013 года

проведена проверка Начальником ОНД Неманского и Краснознаменского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области,

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы - главным государственным инспектором Неманского и

проведившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору Клепиковым Вадимом

Васильевичем в отношении Неманского спец ПУ

расположенного по адресу: г. Неман, ул. Советская, 51

совместно с Директором Неманского спец ПУ Тимаковым Валерием Александровичем,

зам. начальника по безопасности Усачевым Александром Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписание	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета	п. 9 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» - На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий	15.03.2015г.	

	на одного пребывающего человека.	обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.		
2.	В установленный срок не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака корпуса для круглосуточного пребывания детей с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 «Правил противопожарного режима в РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» - Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.03.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области - Главный государственный инспектор Неманского и Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору
Клетиков В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«08» 11 2013 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Директор Неманского спец ПУ

Тимаков В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«___» _____ 2013 г.

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Неманского и Краснознаменского муниципальных районов

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

238710, г. Неман, ул. Октябрьская, 13, (40162) 2-26-71; E-Mail: ogpnneman@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/31

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого

отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

типа г. Немана Калининградской области», (Неманское спец ПУ)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов

по пожарному надзору

(наименование органа НД)

№ 53 от «09» октября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 17.10.2013 года,

с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 29.10.2013 года, с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 08.11.2013 года

проведена проверка

Начальником ОНД Неманского и Краснознаменского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области,

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы - главным государственным инспектором Неманского и

проведившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору Клепиковым Вадимом

Васильевичем в отношении Неманского спец ПУ

расположенного по адресу: г. Неман, ул. Советская, 51

совместно с

Директором Неманского спец ПУ Тимаковым Валерием Александровичем,

зам. начальника по безопасности Усачевым Александром Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета	<i>п. 9 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» - На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий</i>	15.03.2015г.	

	на одного пребывающего человека.	обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.		
2.	В установленный срок не проведена проверка качества огнезащитной обработки конструкций чердака корпуса для круглосуточного пребывания детей с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 «Правил противопожарного режима в РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» - Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.03.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области - Главный государственный инспектор Неманского и Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору
Клетиков В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

М.Л.П.

« 11 » _____ 2013 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Неманского спец ПУ

Тимаков В.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2013 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения плодородия почв и земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения)

№ 02/223

Комиссией в составе государственного инспектора отдела земельного надзора Белорусской Ларисой Анатольевной, ответственной за проведение проверки, Гунько Антонины Сергеевны – государственного инспектора отдела земельного надзора на основании приказа Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 11 апреля 2013 года № 421 была проведена плановая выездная проверка в отношении Неманского спец. ПУ.

В результате проверки в соответствии с актом от 21.05.2013 № 02/223 установлены нарушения статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Руководствуясь статьей 71 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.4 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327,

Обязываю Неманское спец. ПУ и директора Неманского спец. ПУ Тимакова Валерия Александровича:

Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» в срок до **02 декабря 2013** года предоставить копии следующих документов:

- журналы применения средств химизации с указанием объема и ассортимента фактически применяемых химических веществ, размеров обрабатываемой территории, способов и даты их внесения;

- акты на списание минеральных удобрений и пестицидов с указанием конкретных полей, где проводились работы;

- планы применения агрохимикатов и пестицидов на 2014 год, составленные с учетом данных агрохимического обследования почв, прогнозов появления вредителей и болезней, фактического засорения посевов на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 39:07:000000:0125 общей площадью 266 га, расположенном вблизи п. Дубравино Неманского района Калининградской области.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих соблюдение требований земельного законодательства или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием принятых мер по соблюдению требований земельного законодательства, подтвержденных соответствующими

документами и другими материалами, в указанный срок предоставить в отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Калининградской области по адресу: 236023, г. Калининград, Советский проспект, д. 188 в, к. 30.

Государственный инспектор отдела
земельного надзора



Белорусская

Л.А. Белорусская

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:

Тимохов В.А. директор

Тимохов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Калининградская область

ПРЕДПИСАНИЕ

**ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНЖЕНЕРА - ИНСПЕКТОРА
ГОСТЕХНАДЗОРА
НА ТЕРРИТОРИЯХ МО «НЕМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ» ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ**

**РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОУ СПЕЦ ПУ ЗАКРЫТОГО ТИПА
238710, г.Неман, ул.Советская, 51а.**

Руководствуясь пунктом 7 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»), обязываю Вас принять меры по устранению следующих нарушений:

Самоходные машины и прицепы к ним стоящие на балансе предприятия, по истечению срока действия талона допуска – **29 июня 2013 года**, не были представлены на государственный технический осмотр, тем самым нарушены п.п.1.6, 3.4 и п. 4.9 «Правил проведения государственного технического осмотра».

Запрещаю:

- эксплуатацию тракторов и других самоходных машин не прошедших государственный технический осмотр.


Обязываю :

-стоящие на балансе предприятия, самоходные машины и прицепы к ним, подготовить и представить к государственному техническому осмотру по месту стоянки техники в срок - **15 июля 2013 года (согласовать место, сроки и время проведения с ГТН).**

Данное предписание может быть обжаловано руководителю (директору) Службы гостехнадзора Калининградской области или в суде. В соответствии с пунктом 10 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации от 13.12.1993г. №1291, подача жалобы не приостанавливает выполнение обжалуемого решения.

При невыполнении данного предписания руководитель предприятия может быть привлечен к административно ответственности по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ

Ст. 19.5 ч. 1 КоАП Российской Федерации - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,



представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

влечет привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафа в размерах: на юридическое лицо - 100 - 200 МРОТ;
на должностное лицо - 10 - 20 МРОТ;
на физическое лицо - 3 - 5 МРОТ

01 июля 2013 года.

Главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Славскому, Неманскому районам и г.Советску



Ю.Н.Толяронок
(Ф.И.О.)

Предписание направлено почтой в адрес ГОУ СПЕЦ. ПУ ЗАКРЫТОГО ТИПА 01.07. 2013г., исходящий номер №-24.